



FONDI STRUTTURALI EUROPEI

pon 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto

"Antonio Della Lucia"

Istituto Prof.le Agricoltura e Ambiente – Istituto Tecnico per l'Agricoltura

leFP Operatore Agricolo indirizzo Selvicoltura

blis009002 – bira009012 – blta00901t

Via Vellai, 41 - 32032 Feltre (BL) - Tel. 0439840202 - Fax 043989077

e-mail: blis009002@istruzione.it - pec: blis009002@pec.istruzione.it

sito web: www.agrariofeltre.gov.it – C.F. 00590020251

Laboratorio di piccole produzioni locali

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Assè II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppi regionale (FESR) –Obiettivo specifico 10.8 – Azione 10.8.1 interventi strutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave” articolata nelle sotto azioni B1” laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e B2 “Laboratori professionalizzanti per gli istituti tecnici e professionali”. Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – Sotto-azione 10.8.1. - Laboratori professionalizzanti **Codice Identificativo Progetto: 10.8.1.B2 -FESR PON-VE-2018-24 - €. 99.999,96 – CUP: J97D17000290007** Autorizzazione Lettera di formale autorizzazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9907 del 20/04/2018.

CAPITOLATO TECNICO

L'importo massimo di spesa per la realizzazione della fornitura di cui all'oggetto è di € 8.680,00 (IVA esclusa) pari a € 10.589,60 (IVA inclusa). Codice CIG Z1A2933B54

Prodotto	Caratteristiche tecniche	Quantità
Cella temperatura normale completa di impianto frigorifero monoblocco	<p>Cella temperatura normale a pannelli isolati componibili del tipo sandwich della densità di Kg. 40/mc, in lamiera zinco-preverniciata, sp. mm 80, senza ganci,</p> <p>Completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -canaletto sgusciato in pvc a pavimento; -gusci in pvc + alluminio, per verticali e soffitto interno; -angolari in lamiera preverniciata svil. Cm 25, per verticali e soffitto esterno; -nr. 04 angoli prefabbricati -nr. 01 porta a battente per temperatura normale, con tampone in lamiera preverniciata e telaio in pvc, di cm 80x 210 h. -nr. 01 impianto frigorifero monoblocco – escluso impianto elettrico; -trasporto, montaggio e materiale di consumo compresi; <p>Misure nr. 01 cella temperatura normale: cm 200x300 h.300 (esterne, vuoto per pieno)</p>	1

Il Dirigente Scolastico
Dott. Ezio Busetto